

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	最終回答
1	38	別図1			入札書等の提出用 封筒作成要領	外封筒、中封筒について、それぞれ封筒サイズのご指定はなく、参加者任意と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりで支障ありません。

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	11	第1章	第7節	7.2	表 本施設の概要	灰溶融施設の運転停止時期として、「令和8年12月31日運転停止予定」の記載があります。予定とされているのは、延長する可能性があるためと理解してよろしいでしょうか。	本組合が主導で灰溶融施設の運転時期を延長する予定はありません。 「令和8年12月31日運転停止予定」と記載しているのは、入札説明書6頁「5 事業期間」(1) 基幹的設備改良事業 ウ対象設備の引渡し条件等から、事業者により工事の工程計画や焼却炉の運転計画を策定していただく際に、灰溶融施設の運転停止時期が若干前後することを見込んでいます。
2	23	第1章	第7節	7.6.1	電気	「入札説明書等に係る質疑回答」別紙によると、特別高压電力の自家発補給電力として「200kW」「500kW/kWh」の記載がありますが、現状の自家発補給電力としてはどちらの数値が正になるか、ご教示いただいてもよろしいでしょうか。	「500kW/kWh」が正です。
3	57	第1章	第18節	2	設計・施工監理	工事と運営管理それぞれでボイラー・タービン主任技術者（以下BT主任）を配置した場合、各々の業務範囲内の監理となり、全体把握者が不在となるため、安定操業及び緊急時対応に支障をきたす恐れがあります。そのため、BT主任は工事と運営管理を包括的に管理する立場であることが望ましいと考えますので、実施時に、最適な配置について協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	改良事業におけるBT主任の役割は、専門的知見から要求水準書に記載している事項の適切な工事監理を求めるもので、有資格者の常駐を求めるものではありません。 なお、実施時に、安定操業及び緊急時対応に支障を来す恐れがないことを前提に、最適な配置について協議できるものとします。
4	106	第3章	第7節	7.14	No.2非常用焼却主灰搬送コンベヤ	「(3)①運搬物：焼却主灰」「(6)設計基準：キレート添加するための配管を敷設すること」とありますが、キレート剤の添加要否については事業者提案と理解してよろしいでしょうか。また、焼却主灰から磁性灰を分離せず処理する場合の添加要否についても、事業者提案と理解してよろしいでしょうか。	当組合として、焼却灰へのキレート剤の添加は、必要であると見込んでおりますが、事業者提案とご理解いただいて支障ありません。 ただし、キレート剤を添加しないことを原因として、埋立地への搬入停止になるなど、継続操業に支障を来した場合は、事業者の責任のもとで対応を求めます。
5	167	第5章	第1節	3	展示啓発ゾーン	タイルカーペットを更新する際、展示品や会議室の机や椅子等は移動していただけると理解してよろしいでしょうか。	容易に移動できる物は、事業者側で移動してください。事務室等については協議とします。

6	193	別表2	-	-	灰溶融停止後の環境保全基準	「対面的対話の回答」No. 10において、焼却灰（主灰）へキレート添加を行う場合は「重金属溶出量の測定は必要」との回答をいただいています。焼却灰（主灰）に対し、運営事業者が定期測定を実施すべき項目は、別表2(2)「飛灰処理物、焼却灰」-「溶出基準」として記載されている下記8項目が該当すると理解してよろしいでしょうか。 ・アルキル水銀化合物 ・水銀又はその化合物 ・カドミウム又はその化合物 ・鉛又はその化合物 ・六価クロム化合物 ・砒素又はその化合物 ・セレン又はその化合物 ・1, 4-ジオキサン	キレート剤添加を行う場合における重金属溶出量の測定は、ご記載いただいた8項目に、水分を含めた9項目を定期的に測定してください。 【測定項目】 ・アルキル水銀化合物 ・水銀又はその化合物 ・カドミウム又はその化合物 ・鉛又はその化合物 ・六価クロム化合物 ・砒素又はその化合物 ・セレン又はその化合物 ・1, 4-ジオキサン ・水分
7	193	別表2	-	-	灰溶融停止後の環境保全基準	「入札説明書等に係る質疑回答」No. 29において、洗煙汚泥処理物の搬出条件として「大阪湾広域臨海環境整備センターの「ばいじん」受入基準を想定しています」と回答をいただいています。洗煙汚泥処理物に対し、運営事業者が定期測定を実施すべき項目は、大阪湾広域臨海環境整備センターHP上の「1 一般廃棄物及び災害廃棄物・上下水汚泥」-「し尿処理汚泥ばいじん」における「廃棄物埋立処分契約申込書」に定められた「分析結果一覧表」内の「分析必須項目」に該当すると理解してよろしいでしょうか。 <該当すると想定される区分・ファイル> 「1 一般廃棄物及び災害廃棄物・上下水汚泥」-「し尿処理汚泥ばいじん」 https://www.osakawan-center.or.jp/images/gyoumu/p043download/r7_02m/14sinyoubaijin.pdf	洗煙汚泥処理物について運営事業者が定期的に測定を実施すべき項目は、大阪湾広域臨海環境整備センターHP上の「1 一般廃棄物及び災害廃棄物・上下水汚泥」-「ばいじん処理物」における「廃棄物埋立処分契約申込書」に定められた「分析結果一覧表」内の「分析必須項目」に※及び○で指定された項目とご理解ください。
8	193	別表2	-	-	灰溶融停止後の環境保全基準	灰溶融施設停止後に本施設から搬出される焼却灰（主灰、大塊物）、飛灰処理物に対し、運営事業者が定期測定を実施すべき項目は、大阪湾広域臨海環境整備センターHP上の下記に示す対象物における「廃棄物埋立処分契約申込書」に定められた「分析結果一覧表」内の「分析必須項目」にそれぞれ該当すると理解してよろしいでしょうか。 <該当すると想定される区分・ファイル> ・焼却灰（主灰、大塊物）： 「1 一般廃棄物及び災害廃棄物・上下水汚泥」-「焼却灰」 https://www.osakawan-center.or.jp/images/gyoumu/p043download/r7_02m/11syokyakubai.pdf ・飛灰処理物： 「1 一般廃棄物及び災害廃棄物・上下水汚泥」-「ばいじん処理物」 https://www.osakawan-center.or.jp/images/gyoumu/p043download/r7_02m/12baijinsyori.pdf	お見込みのとおりですが、運営事業者が定期的に測定を実施すべき項目は、「分析必須項目」に※及び○で指定された項目とご理解ください。

4 様式集に対する質問

No.	様式	大項目	中項目	小項目	カナ等	項目名	質問の内容	回答
1	第15号	-	別紙1	サービス 対価A	-	-	事業契約書（案）50頁では基準金利は「対象施設の引き渡し日の2営業日前のTSR10年物スワップレートとする」とありますが、本様式の「②割賦支払部分2）割賦金利」における基準金利相当分については、「引き渡し日」を「入札公告日」と読み替えて算出させていただいてもよろしいでしょうか。	第15号様式（別紙1）での「②割賦金利支払部分 2）割賦金利」における「基準金利」は、入札公告日時点のもので算出してください。 なお、実際の支払いは、事業契約書（案）のとおり「引き渡し日の2営業日前」を適用します。
2	第16号	5-2	別紙2	-	-	費用明細書 （サービス対価B （固定費用））	焼却施設、リサイクルプラザそれぞれに「b維持管理費（補修費用除く）」という項目がありますが、本項目には要求水準書 第4節 維持管理業務に該当する業務のうち補修・更新に関する内容を除いた費目を計上するものと理解してよろしいでしょうか。 この場合、第16号-3-1（別紙1）主要機器の維持補修計画の備考5.に「維持補修費は、様式第16号-5-2（別紙3）との整合に留意すること。」とありますが、本様式には法定点検に関する内容は除くものと理解してよろしいでしょうか。	前段については、お見込みのとおりです。 なお、点検に関する内容は、本様式の「b維持管理費（補修費用除く）」に法定点検、自主点検を、それぞれ分けて追記してください。 後段について、第16号-3-1には補修・更新に加え、法定点検、自主点検に関する内容を記載してください。
3	第16号	5-2	別紙3	-	-	費用明細書 （サービス対価B （補修費用））	33行目に「サービス対価C 計」と記載がありますが、「サービス対価B 計」と読み替えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、「サービス対価B」と読み替えてください。
4	第16号	5-2	別紙4	-	-	費用明細書 （サービス対価C （変動費用）に関する 提案単価）	灰溶融炉の停止前後、また基幹的設備改良工事の前後で使用する用役使用量に差異が生じ、一律の変動費単価を算定することが困難となります。事業者の裁量で様式を修正し、変化のある内容が分かるよう場合分けしてご提出させていただいてもよろしいでしょうか。	備考4に記載のとおり、様式は任意とします。
5	第16号	5-2	別紙5	-	-	費用明細書 （サービス対価C）	灰溶融炉の停止前後、また基幹的設備改良工事の前後で使用する用役使用量に差異が生じ、一律の変動費単価を算定することが困難となります。事業者の裁量で様式を修正し、変化のある内容が分かるよう場合分けしてご提出させていただいてもよろしいでしょうか。	備考4に記載のとおり、様式は任意とします。