

## 平成22年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

### 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	3,238.19	538.53	3,508.92	3,627.08	633.24	2,650.71	2,097.11	3,476.58	3,483.18	2,257.06	648.30	3,508.23
2号炉	ごみ	t	1,050.12	3,632.35	2,151.46	1,942.65	3,638.49	3,314.88	334.23	3,574.38	49.75	2,976.70	3,273.66	725.49

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	929	897	929	930	916	934	918	930	948	947	908	917
	最小	℃	894	891	864	888	900	891	888	893	895	892	892	888
2号炉	最大	℃	928	935	911	908	909	905	920	918	—	911	913	918
	最小	℃	905	884	884	885	879	881	906	882	—	884	882	892
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

### 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	162	157	159	161	158	162	161	166	164	164	159	164
	最小	℃	155	155	155	156	156	157	159	158	155	160	157	156
2号炉	最大	℃	162	162	160	162	162	164	163	162	—	163	165	162
	最小	℃	157	156	157	156	157	159	160	157	—	158	159	157
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中的一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	2.4	2.2	7.0	5.5	4.2	1.5	1.8	2.9	2.8	2.7	4.7	3.6
	最小	ppm	1.1	2.0	2.0	2.9	3.4	0.2	0.2	1.9	1.5	1.9	3.1	2.0
2号炉	最大	ppm	2.5	3.4	4.3	4.9	5.1	4.8	2.8	2.7	—	2.6	5.4	3.7
	最小	ppm	1.6	1.6	2.4	3.9	3.9	2.9	2.4	1.3	—	1.1	1.4	2.1
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	2月10日	運転中は毎日実施									
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月19日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については2月10日、2号炉については10月19日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	H22.06.04	H22.06.24	0.00057	0.01以下
	煙突出口	H22.07.23	H22.09.02	0.00000069	
	煙突出口	H22.09.14	H22.10.13	0.00015	
	煙突出口	H22.11.15	H22.12.16	0.00000038	
	煙突出口	H23.01.13	H23.02.17	0.000021	
	煙突出口	H23.03.01	H23.03.23	0.00016	
2号炉	煙突出口	H22.06.04	H22.06.24	0.000026	0.01以下
	煙突出口	H22.07.23	H22.09.02	0.0003	
	煙突出口	H22.09.14	H22.10.13	0.00000069	
	煙突出口	H22.11.15	H22.12.16	0.0000014	
	煙突出口	H23.01.13	H23.02.17	0.00012	
	煙突出口	H23.03.01	H23.03.23	0.000012	

