

## 平成23年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

### 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	2,975.16	535.70	3,538.08	3,505.68	1,849.62	2,351.68	2,032.02	2,650.80	3,548.18	2,137.14	926.56	3,541.16
2号炉	ごみ	t	2,613.60	3,624.84	1,680.36	1,790.10	3,424.42	3,153.23	434.86	3,527.04	905.19	1,824.38	3,347.46	1,346.79

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	935	902	918	915	902	911	930	928	928	943	924	955
	最小	℃	885	892	883	877	875	873	897	890	888	904	901	897
2号炉	最大	℃	933	920	907	906	913	926	912	916	891	912	916	904
	最小	℃	897	894	884	891	884	881	899	881	875	890	890	884
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

### 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	164	160	162	164	158	161	164	164	163	164	158	165
	最小	℃	156	158	156	155	156	156	159	158	156	158	156	157
2号炉	最大	℃	166	160	160	159	164	168	159	161	156	161	164	157
	最小	℃	156	157	156	157	155	155	157	156	154	157	156	156
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	3.0	3.4	3.9	4.6	3.8	4.3	3.1	2.6	3.0	3.0	2.5	3.2
	最小	ppm	1.8	2.2	2.0	2.5	2.7	2.4	1.8	1.8	0.0	1.7	1.9	1.9
2号炉	最大	ppm	3.2	2.4	2.7	3.0	4.4	3.3	4.5	3.8	2.5	3.2	2.3	2.8
	最小	ppm	1.4	1.0	1.4	1.4	1.8	1.2	3.8	1.7	1.2	1.7	1.2	1.4
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	2月8日	運転中は毎日実施									
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月14日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については2月8日、2号炉については10月14日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	H23.04.22	H23.05.30	0.000028	0.01以下
	煙突出口	H23.06.03	H23.06.28	0.000063	
	煙突出口	H23.09.20	H23.10.17	0.000027	
	煙突出口	H23.11.17	H23.12.07	0.000008	
	煙突出口	H23.12.02	H23.12.26	0.00018	
	煙突出口	H24.02.29	H24.03.14	0.0067	
2号炉	煙突出口	H23.04.22	H23.05.30	0.00001	0.01以下
	煙突出口	H23.06.03	H23.06.28	0.000025	
	煙突出口	H23.09.20	H23.10.17	0.000032	
	煙突出口	H23.11.17	H23.12.07	0.000076	
	煙突出口	H23.12.02	H23.12.26	0.000041	
	煙突出口	H24.02.29	H24.03.14	0.000015	

