

## 平成25年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

### 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	3,184.28	241.60	3,191.42	3,595.80	462.69	2,842.32	1,970.82	3,190.83	1,110.99	0.00	1,524.82	3,526.64
2号炉	ごみ	t	3,190.72	3,670.26	3,187.67	859.41	3,567.34	2,693.09	21.57	3,187.89	3,497.59	3,624.16	2,786.24	0.00

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	958	940	944	954	921	957	961	961	961	—	950	962
	最小	℃	910	940	893	903	905	910	939	928	941	—	919	928
2号炉	最大	℃	925	932	916	876	940	943	—	908	917	931	917	—
	最小	℃	898	888	880	862	890	865	—	880	886	900	887	—
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

### 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	160	163	163	169	161	168	171	164	164	—	169	167
	最小	℃	157	163	156	158	160	157	165	159	161	—	158	161
2号炉	最大	℃	162	169	165	165	171	168	—	160	168	171	171	—
	最小	℃	157	161	159	160	162	160	—	156	157	166	162	—
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	3.6	3.1	4.9	3.8	3.0	2.6	5.0	4.8	4.3	—	3.8	2.6
	最小	ppm	1.5	3.1	2.0	1.9	2.5	1.4	1.5	2.1	2.2	—	1.0	0.4
2号炉	最大	ppm	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	—	3.2	1.2	1.5	1.7	—
	最小	ppm	1.5	2.3	2.0	3.2	2.4	1.9	—	0.4	0.3	0.4	0.5	—
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	1月12日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施								
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月16日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	—

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月12日、2号炉については10月16日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	H25.04.04	H25.05.23	0.0024	0.01以下
	煙突出口	H25.06.07	H25.07.22	0.0000031	
	煙突出口	H25.07.31	H25.09.24	0.00000081	
	煙突出口	H25.09.25	H25.10.08	0.0000019	
	煙突出口	H25.11.27	H26.01.14	0.0000012	
	煙突出口	H26.02.24	H26.03.24	0.000094	
2号炉	煙突出口	H25.04.04	H25.05.23	0.00011	0.01以下
	煙突出口	H25.06.07	H25.07.22	0.0000025	
	煙突出口	H25.07.31	H25.09.24	0.00017	
	煙突出口	H25.09.25	H25.10.08	0.003	
	煙突出口	H25.11.27	H26.01.14	0.00000081	
	煙突出口	H26.02.24	H26.03.24	0.0000014	

