

令和2(2020)年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	2,749.60	398.16	3,142.09	3,383.81	3,157.38	3,156.50	980.32	3,286.03	1,105.98	395.38	2,897.82	3,239.72
2号炉	ごみ	t	2,216.65	3,116.24	3,006.27	250.78	836.66	2,994.20	190.40	3,144.02	3,159.95	3,185.50	2,797.45	236.25

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	916	903	917	918	926	919	918	915	918	920	918	932
	最小	℃	887	888	893	890	898	890	892	897	901	910	890	893
2号炉	最大	℃	906	914	903	896	910	899	893	899	921	921	908	901
	最小	℃	889	886	882	894	894	884	893	883	884	887	890	895
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	164	159	162	166	163	163	165	162	163	156	157	160
	最小	℃	157	161	158	160	161	160	162	160	161	155	153	155
2号炉	最大	℃	163	159	157	157	164	160	154	156	157	158	157	155
	最小	℃	157	155	155	157	158	157	154	152	154	155	154	154
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	4.0	3.2	5.1	5.3	3.9	3.5	5.9	3.1	2.1	2.3	3.4	3.5
	最小	ppm	1.4	1.2	1.0	1.0	0.6	0.1	0.9	0.5	0.8	1.4	0.4	0.0
2号炉	最大	ppm	3.1	7.6	4.2	2.9	3.2	2.8	2.9	4.5	1.8	2.3	2.9	3.1
	最小	ppm	1.7	2.1	2.5	2.6	2.4	1.1	2.9	0.6	0.8	0.7	1.7	2.9
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	1月9日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施								
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	10月13日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月12日、2号炉については10月13日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m ³ (N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m ³ (N)
1号炉	煙突出口	R2.04.21	R2.05.20	0.000025	0.01以下
	煙突出口	R2.06.16	R2.07.15	0.000000045	
	煙突出口	R2.09.04	R2.10.02	0	
	煙突出口	R2.11.27	R2.12.22	0.00000068	
	煙突出口	R2.12.07	R3.01.06	0.00000014	
	煙突出口	R3.02.18	R3.03.19	0.000087	
2号炉	煙突出口	R2.04.21	R2.05.20	0.000010	0.01以下
	煙突出口	R2.06.16	R2.07.15	0.000000060	
	煙突出口	R2.09.04	R2.10.02	0.000040	
	煙突出口	R2.11.27	R2.12.22	0.00000035	
	煙突出口	R2.12.07	R3.01.06	0.00000003	
	煙突出口	R3.02.18	R3.03.19	0.000048	

