

## 2021年度 維持管理状況

施設の名称	国崎クリーンセンター
所在地	川西市国崎宇小路13番地

### 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃やせる	t	2817.15	640.64	3108.36	3382.49	3323.59	3059.79	928.03	3038.92	1246.62	0.00	2341.82	3065.92
2号炉	ごみ	t	1812.51	3305.17	3050.09	471.42	1037.15	2982.53	273.14	2984.72	3096.35	3160.32	2828.60	1085.50

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	943	920	910	918	906	922	926	920	911	—	932	940
	最小	℃	916	904	889	886	877	900	909	897	892	—	909	902
2号炉	最大	℃	917	915	909	893	896	908	907	922	912	912	903	898
	最小	℃	890	890	884	888	880	888	903	894	892	884	881	881
測定を行った位置			ガス混合室下部											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			850℃以上											

### 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	162	160	158	162	164	161	166	164	165	—	166	165
	最小	℃	158	157	156	158	158	157	160	160	162	—	155	160
2号炉	最大	℃	162	163	159	159	164	163	158	163	164	167	168	168
	最小	℃	158	157	156	158	158	161	157	156	161	162	160	162
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			170℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	2.7	2.4	4.1	4.7	4.3	3.9	4.0	4.0	2.1	—	3.4	4.0
	最小	ppm	0.1	0.8	0.2	2.1	1.4	0.9	2.8	0.7	0.4	—	1.4	0.8
2号炉	最大	ppm	4.1	7.2	5.5	5.0	5.3	4.5	2.6	3.2	1.6	2.7	3.0	3.4
	最小	ppm	2.6	2.5	3.4	4.4	4.5	3.4	2.4	0.7	0.3	0.4	2.2	2.7
測定を行った位置			煙突											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録											
維持管理の基準			30ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	1月10日	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施								
2号炉	運転中は毎日実施											

※ 「運転中は毎日実施」は、自動払落し装置によるばいじん除去を指す

※ 1号炉については1月12日、2号炉については10月13日に作業員によるばいじん除去を実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	排ガス採取位置	排ガス採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ng-TEQ/m3(N)	維持管理の基準 ng-TEQ/m3(N)
1号炉	煙突出口	R3.4.27	R3.5.25	0.0000065	0.01以下
	煙突出口	R3.6.18	R3.7.16	0	
	煙突出口	R3.9.10	R3.10.8	0.0000004	
	煙突出口	R3.11.7	R3.12.23	0.00036	
	煙突出口	R3.12.8	R4.1.18	0.000062	
	煙突出口	R4.2.14	R4.3.14	0.000019	
2号炉	煙突出口	R3.4.27	R3.5.25	0.0000093	0.01以下
	煙突出口	R3.6.18	R3.7.16	0	
	煙突出口	R3.9.10	R3.10.8	0	
	煙突出口	R3.11.7	R3.12.23	0.000013	
	煙突出口	R3.12.8	R4.1.18	0.0000091	
	煙突出口	R4.2.14	R4.3.14	0.0000099	

