

1. 排ガス調査 (煙突出口)

測定日

令和5年4月14日

令和5年6月9日

測定項目	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.000006	0.00017	0.000021	0.000048	0.01以下
総水銀濃度	μg/m ³ N	1.0	0.8	0.5	0.4	50以下
カドミウム濃度	mg/m ³ N	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.05以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m ³ N	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和5年4月11日	令和5年6月2日	令和5年6月6日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.4	7.4	7.6	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	53	18	42	600未満
浮遊物質(SS)		mg/L	88	16	24	600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	3.8	0.5未満	2.5	30以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.8	—	8以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.0049	—	10以下