

## 1. 排ガス調査 (煙突出口)

測定日

令和6年2月16日

測定項目	単位	1号炉	2号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.0000081	0.00019	0.01以下
総水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	1.8	2.1	50以下
カドミウム濃度	mg/m <sup>3</sup> N	0.003未満	0.003未満	0.05以下
重金属濃度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m <sup>3</sup> N	0.01未満	0.01	1.0以下

## 2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和6年1月10日	令和6年2月6日	令和6年3月12日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	8.1	7.7	7.6	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	37	32	59	600未満
浮遊物質(SS)		mg/L	25	100	87	600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	1.5	2.5	4.0	30以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.6	—	8以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.24	—	10以下