

1. 排ガス調査（煙突出口）

	測定日	令和 6 年 10 月 29 日	令和 6 年 10 月 31 日	令和 6 年 12 月 16 日	令和 6 年 12 月 16 日	
測 定 項 目	単位	1 号炉	2 号炉	1 号炉	2 号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/Nm ³	0.00014	0.000010	0.0038	0.0000043	0.01 以下
総水銀濃度	μg/Nm ³	0.7	1.4	(0.4)	1.1	50 以下
カドミウム濃度	mg/Nm ³	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.05 以下
重金属濃度 (鉛＋銅＋クロム＋マンガン)	mg/Nm ³	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下

()は、総水銀のうちガス状又は粒子状濃度が検出下限値以上定量下限値未満を示す。

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測定項目		単位	令和6年10月16日	令和6年11月15日	令和6年12月12日	基準値
水素イオン濃度(pH)		—	7.1	7.3	6.9	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	38	26	58	600 未満
浮遊物質質量(SS)		mg/L	56	28	26	600 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
	動植物油脂類	mg/L	3.8	8.3	0.8	30 以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	0.2	—	8 以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.69	—	10 以下