

1. 排ガス調査（煙突出口）

	測定日	令和 6 年 7 月 3 日	令和 6 年 7 月 4 日	令和 6 年 8 月 20 日	令和 6 年 8 月 21 日	
測 定 項 目	単位	1 号炉	2 号炉	1 号炉	2 号炉	自主基準値
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/Nm ³	0.000049	0.0000096	0.0000066	0.0000081	0.01 以下
総水銀濃度	μg/Nm ³	0.53	0.98	0.74	1.0	50 以下
カドミウム濃度	mg/Nm ³	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.05 以下
重金属濃度 (鉛＋銅＋クロム＋マンガン)	mg/Nm ³	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0 以下

2. 下水道放流調査（下水放流口）

測 定 項 目		単位	令和 6 年 7 月 3 日	令和 6 年 8 月 21 日	令和 6 年 9 月 4 日	基準値
水素イオン濃度 (pH)		—	7.1	7.0	6.9	5 を超え 9 未満
生物化学的酸素要求量 (BOD)		mg/L	84	25	5.2	600 未満
浮遊物質 (SS)		mg/L	120	44	21	600 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
	動植物油脂類	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	30 以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	—	1.0	—	8 以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	0.19	—	10 以下